



| LIVELLI SONORI (a 1m di distanza, a 1,5m di altezza) | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Ventilatore aria di combustione | 80 dB(A), continuo |
| 2 | Filtri a maniche | 80 dB(A), discontinuo |
| 3 | Ventilatori di estrazione fumi | 85 dB(A), continuo |
| 4 | Propulsore pneumatico | 85 dB(A), discontinuo |
| 5 | Centralina oleodinamica | 85 dB(A), continuo |
| 6 | Compressore aria | 75 dB(A), discontinuo |
| 7 | Sistema di dosaggio reagenti | 90 dB(A), continuo |
| 8 | Sistema di pulizia a martelli | 85 dB(A), discontinuo |
| 9 | Turbina a vapore | 95 dB(A), continuo |
| 10 | Pompe varie | 75 dB(A), continuo |
| 11 | Nastri trasportatori | 65 dB(A), continuo |

LA PRESENTE TAVOLA
VALE SOLO PER ACUSTICA

| | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| Committente:  CACIP S.p.A. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari Viale Diaz 86, 09125 Cagliari (CA) | | | | |
| Progetto: Revamping delle linee "A" e "B" del termovalorizzatore di Cagliari - Macchiareddu Progetto definitivo | | | | |
| Progettisti:    tbfpartner Ingegneri e Consulenti Strada Regina 70, 09100 Cagliari Tel. +39 070 610 20 26 Fax +39 070 610 20 29 E-mail: tbfp@tbfp.it R.P. Sarda s.r.l. Via Garibaldi 7, 09100 Cagliari Tel. 070 900306 SERVIN Via Pizzardi 26 - Cagliari - Tel. 070-454146 Email: info@servin.it | | | | |
| Completato: | Progettista: | | | |
| Titolo: EDIFICIO FORNI E CICLO TERMICO LAY-OUT QUOTA +29.80 m LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ATTESI | | | | |
| Rev. | Data | Modifiche | Disegnato | Controllato |
| 0 | 10.08.2017 | Prima emissione | TOM | AC |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Scala: | Formato: | Data: | Documento no.: | Rev. |
| 1:100 | A0 | 10.08.2017 | A.10.9050 | 0 |

