NORD

STRADA DI ACCESSO
PER CARICO
RESIDUI SOLIDI

VENTILATORE
ARIA
PRIMARIA

RISCALDATORE
ARIA PRIMARIA

BIG-BAG

PROPULSORI

LOCALE
COMPRESSORI

CALDAIE

±0.00

CAMINO

PROPULSORE

REATTORE

VENTILATORE

SCR
DeNOx

PIPE
RACK

CABINA
ANALISI FUMI

DeNOx
SCR

SILO
CENERI

SILO
PSR

LOCALE
ELETTRICO

SERBATOIO
SOLUZIONE
AMMONIACALE

SISTEMA DI DOSAGGIO
BICARBONATO E CARBONI ATTIVI

POMPE ALIMENTO
CALDAIE

CONDENSATORE
PRINCIPALE

CONDENSATORE
AUSILIARIO

POMPE ACCUMULO
PER DEGASATORE

SERBATOIO
UREA
ESISTENTE

SERBATOIO
ACQUA DEMI
ESISTENTE

STRADA DI ACCESSO
PER CARICO
RESIDUI SOLIDI

LEGENDA

Plafoniera 2x36W
In esecuzione stagno IP65
per installazione a sospensione

Plafoniera 2x36W
In esecuzione stagno IP65
per installazione su palina

Plafoniera 2x36W
In esecuzione stagno IP65
per installazione a sospensione
con gruppo di alimentazione
di emergenza ad inserimento
automatico

Plafoniera 2x36W
In esecuzione stagno IP65
per installazione su palina
con gruppo di alimentazione
di emergenza ad inserimento
automatico

Cassetta di connessione
In esecuzione stagno IP65

VALIDO SOLO PER OPERE ELETTRICHE

Committente:

CACIP S.p.A. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
Viale Diaz 86, 09125 Cagliari (CA)

Progetto:

Revamping delle linee "A" e "B"
del termovalorizzatore
di Cagliari - Macchiareddu

Progetto definitivo

Progettisti:

tbfpartner
Ingegneri e Consulenti
Strada Regina 70
Postfach
6982 Agno
T +41 91 610 26 26
E-Mail tbfit@tbf.ch

R.P. Sarda s.r.l.
VIA GIOTTO, 7 SAMBIZZI (CA)
TEL. 070 902836

SERVIN
Via Pitagora 28 - Cagliari - tel. 070-454146
email: info@servinsrl.it

Committente:	Progettista:

Titolo:

EDIFICIO FORNI E CICLO TERMICO
LAY-OUT QUOTA ±0.00 m
DISPOSIZIONE PUNTI LUCE

Rev.	Data	Modifiche	Disegnato	Controllato
0	28.01.2016	Prima emissione	M.M.	AC
1	31.10.2016	Seconda emissione	M.M.	AC
2	06.04.2018	Revisione generale	M.M.	A.C.
3	15.06.2018	Revisione per verifica progetto	M.M.	A.C.
4				
5				

Scala:	Formato:	Data:	Documento no. :	Rev.
1:100	A0	15.06.2018	D.30.3200	3